



FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.

EGYSZERŰSÍTETT VIZSGÁLATI JELENTÉS

Tárgy: ARCO gyártmányú, MINO típusú golyós csapok alkalmazhatósága

Előzmény: A forgalmazó megkeresés útján kérte a termékek alkalmazásának engedélyezését

A vizsgálat előírásai: A beépíthető golyós csapok műszaki követelményeit az FG-III-B31-TU001 sz. utasítás tartalmazza, melynek 5.1.4 pontja alapján:

A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. területén a leágazó elosztóvezeték végpontjába, illetve a csatlakozóvezetékbe szabadon szerelt (nem földben lévő) elzáró szerelvényként csak:

- a nyomásfokozatnak megfelelő,
- földgázra alkalmas,
- megfelelő tanúsítással rendelkező,
- zárt házas (szerelvény háza nem bontható),
- az áramlási keresztmetszetet nem szűkítő golyóscsap építhető be.

A vizsgálat megállapítása: A forgalmazó által benyújtott:

- CE tanúsítvány,
- MMBH-MBF engedély,
- Magyar nyelvű kezelési útmutató,
- Gyártói megfelelőségi nyilatkozat,
- MSZ EN 10204 szerint kiállított Minőségi Bizonyítvány,
- a vizsgálat szempontjából minden lényeges további előírás, dokumentum,
- illetve a termékminta

alapján megállapítom, hogy a tárgyi golyós csap az előírásoknak **megfelel**, kielégíti a plombálhatóság külön követelményét is.

A vizsgált termékcsalád a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. területén a gyártó előírásai szerint beépíthető.

Budapest, 2014. április 3.

Kertész Péter

fejlesztőmérnök

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.