



ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÁRUHÁZ FÜTÉS-GÁZ-VÍZ RENDSZEREK

D-ÉG THERMOSET KFT. - 8200 Veszprém Csillag u. 13. - Tel: 88/428-012 - Fax: 88/578-93
Dunaujvárosi Gyártóüzem - 2400 Dunaujváros, Vasvári tér 1-3 - Tel: (25) 58-18-09 Fax: (25) 58-48-31

CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A termék neve: D-ÉG Standard lapradiátor család

A termék típusa: DK

A termék szállítója és forgalmazója (vagy képviselője):

D-ÉG Thermoset Épületgépészeti Áruház Kft.

8200 Veszprém, Csillag u. 13.

Céggjegyzékszám: 19-09-503876

Adószám: 11528854-2-19

A termék rendeltetési célja, alkalmazási területe és azonosítása:

A D-ÉG- Standard lapradiátor család termékei szivattyús melegvízfűtési rendszerekben alkalmazhatók 10 bar üzemi túlnyomásig és 110 °C üzemi hőmérsékletig, a hazai acéllemez fűtőtestekre előírt minőségű fűtővízzel üzemeltetve. A termék azonosítására szolgálnak a csomagoláson elhelyezett adatok (szállító jele, stb.)

A termék gyártása az alábbi irányítási rendszerek által szabályozott körülmények között zajlik:

- MSZ EN ISO 9001:2009 FECE 1427/11 regisztrációs számú Minőségirányítási rendszer, a FERRCERT Kft. (NAT-4-0045/2006 nyilvántartási számon minőségirányítási rendszer tanúsítására akkreditált tanúsító szervezet) által tanúsítva;

A saját vagy független, illetve akkreditált vizsgálóhelyek megnevezése, melyek vizsgálati eredményei alapján a Megfeleléségi Nyilatkozat kiadásra kerül:

- D-ÉG Thermoset Kft. üzemi ellenőrzés; EU-/01-21/

- DANISH TECHNOLOGICAL INSTITUTE (bejelentett szervezet száma NB 1235) (DTI) száma: 300-TELA-2845

A termékek vizsgálatokkal igazoltan megfelelnek a:

- 76/769/EGK irányelvekben rögzítetteknek. A bevonat nem tartalmaz olyan vegyi anyagokat, amelyeknek a használata nem engedélyezett;

- EN 13427:2004 szabvány csomagolóanyagokra vonatkozó követelményeinek;

- EN 442-1:1995/A1:2003 szabvány ZA mellékletében a CE jelölés alkalmazási feltételeinek;

- szállító műszaki dokumentációnak és technológiai utasításainak, a termékek főbb méretei, tömörsége, szilárdsága, felületvédelme, illetve a felhasznált acéllemez anyagminősége tekintetében.

- DTI által kiadott vizsgálati jegyzőkönyvben leírtaknak,

- MSZ EN 442 számú szabványsorozat előírásainak;

A nyilatkozat az aláírás napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.

A radiátor gyártási dátuma és gyártási sorszáma a radiátor hátuljára ráragasztott kontroll címkén található.

Nyilatkozat azonosító száma: CMN-L/11. 12.

Veszprém, 2011. 12. 19.

Béla László

ügyvezető igazgató