

Teljesítmény Nyilatkozat

Az Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendelete alapján

- 1) Teljesítmény Nyilatkozat száma: 9/2014
- 2) Az építési termék azonosítása: FUTURGAS típusú gáz golyóscsapok
- 3) Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése: Épületek gázellátó rendszere.
- 4) A gyártó neve: F.I.V. S.R.L.
Via Brigata Osoppo, 166
33070 Vigonovo di Fonatanfredda (PN)– Olaszország
- 5) A termék forgalmazója: Marosker Kft
6900 Makó, Lonovics Sgt. 27.
- 6) A bejelentett vizsgáló szerv: INSTYTUT NAFTY I GAZU
Ul. Lubicz 25 A 31-503 Kraków, Lengyelország
- 7) A Marosker Kft kijelenti, hogy az általa forgalomba hozott FUTURGAS típusú gáz golyóscsapok rendelkeznek a következő engedéllyel:
 - CE 1450-CPD-1007 (megfelelőségi szabvány: MSZ EN 331:2000)
- 8) Termékre vonatkozó teljesítmény adatok:
 - Hőmérséklet tartomány: -20°C-tól +60°C-ig
 - Maximális üzemi nyomás: 20 bar (MOP5-20)
 - Üzemi hőmérséklet: -20°C-tól +60°C-ig
 - Üzemi nyomás: 5-20 bar
- 9) Technikai paraméterek, csatlakozások:
 - 1/2" – DN15 – 15 mm – BB/KB
 - 3/4" – DN20 – 20 mm – BB/KB
 - 1" – DN25 – 25 mm – BB/KB
 - 1 1/4" – DN32 – 32 mm – BB/KB
 - 1 1/2" – DN40 – 40 mm – BB/KB
 - 2" – DN50 – 50 mm – BB/KB

Érvényes a termék forgalmazásának befejezéséig.

Kiállítás dátuma: Makó, 2018. április 4.

Kardos Antal

Kardos Antal

Ügyvezető Igazgató

 **MAROSKER Kft.**
6900 Makó, Lonovics sgt. 27.
Tel/fax: 62/ 510-855, 62/ 510-886
SZ. Adószám: 10545351-2-06
10. Bank: 10402829-28210528

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI
CERTIFICATE OF CONFORMITY

1450 – CPD – 1007



Zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG Rady Wspólnot Europejskich z dnia 21 grudnia 1988 w sprawie zbliżenia przepisów prawnych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych (Dyrektywa o Wyrobach Budowlanych - CPD), zmieniona Dyrektywą 93/68/EWG Rady Wspólnot Europejskich z dnia 22 lipca 1993, stwierdza się, że wyrób budowlany: / In compliance with the Directive 89/106/EEC of the Council of European Communities of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the construction products (Construction Products Directive - CPD), amended by the Directive 93/68/EEC of the Council of European Communities of 22 July 1993, it has been stated that the construction product

Kurki kulowe
Gas Ball Valves

parametry techniczne wymienione na str. 2
technical parameters stated on page 2

wprowadzony na rynek przez / placed on the market by:

F.I.V. S.R.L. – FABBRICA ITALIANA VALVOLE

Via Brigata Osoppo, 166

33070 Vigonovo di Fontanafredda (PN) Italy

produkowany jest w Zakładzie Produkcyjnym / and produced in the factory(ies):

F.I.V. S.R.L. – FABBRICA ITALIANA VALVOLE

Via Gavardina di Sopra, Trav. III 86

25010 Ponte S. Marco di Calcinato (BS) Italy

w którym Producent wdrożył zakładową kontrolę produkcji i prowadzi badania próbek pobranych w tym zakładzie zgodnie z planem badań. Jednostka notyfikowana nr 1450 – Instytut Nafty i Gazu w Krakowie – przeprowadziła wstępne badanie typu w celu określenia właściwości wyrobu oraz wstępną inspekcję zakładu i zakładowej kontroli produkcji oraz prowadzi ciągły nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji. /is submitted by the manufacturer to a factory production control and to the further testing of samples taken at the factory in accordance with a prescribed test plan and that the notified body No. 1450 – Instytut Nafty i Gazu in Krakow has performed the initial type-testing for the relevant characteristics of the product, the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of the FPC.

Niniejszy certyfikat potwierdza spełnienie wszystkich wymagań dotyczących oceny zgodności oraz właściwości opisanych w: / This certificate attests that all provisions concerning the attestation of conformity and the performances described in below document were applied and that the product fulfils all the prescribed requirements.

PN-EN 331:2005/A1:2011 z wyłączeniem wymagań pkt 5.7.
EN 331:1998/A1:2010 with excluding the requirement of p. 5.7

Niniejszy certyfikat jest ważny od dnia **28 czerwca 2013 r.** i pozostaje ważny tak długo, dopóki spełnione są wymagania powyższej zharmonizowanej specyfikacji technicznej oraz nie uległy istotnym zmianom warunki produkcji w zakładzie lub sam system ZKP. / This certificate is valid from **28th June 2013** and remains valid as long as the conditions laid down in the harmonised technical specification, in reference to the manufacturing conditions in the factory or the FPC itself are not modified significantly.

Kierownik
Biura Certyfikacji

Magdalena Swat



Dyrektor
Instytutu Nafty i Gazu

Marja Ciechanowska

Kraków, 28 – 06 – 2013

Stron / pages: 2



INSTYTUT NAFTY I GAZU


Instytut Nafty i Gazu
Oil and Gas Institute
Biuro Certyfikacji
Certification Office
ul. Lubicz 25 A 31-503 Kraków
tel: +48 12 421 00 33 fax: +48 12 421 00 50



AC 010

Wykaz wyrobów / list of products

Kurki kulowe Gas Ball Valves	
Typ (odmiany): Type (models):	FUTURGAS Art. 80010 (Rp-Rp); Art.6023 (Rp-Rp/G ¹ / ₄); Art. 80014 (R-R _p); Art. 6005(R-R); Art. 6006 (R-R); Art. 6076 (Rp-G/G ¹ / ₄); Art. 6073 (Rp-G).
Parametry wyrobu: product's characteristics:	DN8 ÷ DN50, MOP 5(20), T2(-20°C ÷ 60°C)
Przeznaczenie wyrobu: Intended use of product:	Instalacje gazowe budynków z wyłączeniem zastosowań wymagających spełnienia wymagań wg p. 5.7 normy PN-EN 331:2005/A1:2011 Gas installation in buildings with excluding the use that requires the compliance with the requirements of p. 5.7. of standard EN 331:1998/A1:2010
Raport z badań stanowiący podstawę oceny zgodności: test report being the basis for conformity assessment:	3/GP-1/03, 3/GP-1/12
Wydany przez: issued by:	Laboratorium Badań Armatury Gazowniczej i Sanitarnej Instytutu Nafty i Gazu Oil & Gas Institute Testing Laboratory of Gas and Sanitary Fittings

Kierownik
Biura Certyfikacji

Magdalena Swat



Kraków, 28 – 06 – 2013

Dyrektor
Instytutu Nafty i Gazu

Maria Ciecchanowska