



Minőségi bizonyítvány

Sorszám: L011/05

1. Minőségi bizonyítvány kiállítója: GÁZGÉP KFT. Minőségbiztosítási Osztály		2. Gyártó: GÁZIPARI GÉPGYÁR Korlátolt Felelősségű Társaság Nagykanizsa	
3. A termék szabatos megnevezése (rendeltetése) Csatlakozó készlet G5/4 - R 1			
4. Mennyiség: 50 db.	5. Súly és/vagy méret:	6. Gyártás vagy importálás időpontja: 2005.	7. Forgalmazható [felhasználható]:
8. Termék azonosítása: a.) Gyártási szám: —	b.) ITJ szám:	c.) Cikkszám:	d.) Egyéb azonosító adat: 2729-0000-2600-1
9. Szállítási, raktározási előírások: Normál, zárt raktár		10. Csomagolás: kartondoboz	
11. A termék lényeges tulajdonságai [szabatos műszaki adatokkal, mérési eredményekkel]: Toldat: A37 MSZ 29 Hollandi: B35-10, Temper Tö400 MSZ 8282 Csatlakozó méretek: G5/4 - R1 Felületkezelés: Fe/Zn 12C Minősítés, osztályba sorolás: megfelelő			
12. A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati [mérési, mintavételi] módszer: Gyártásközi és végellenőrzés az MSZ 247-77 kétszeres tervtípus normális vizsgálat 1%-os hibaszint szerint			
13. Használati, kezelési előírás:			
14. Egyéb adatok: 1100 db		15. A minőségi bizonyítvány kiállítójának aláírása: Kelt, 2005. év 01. hó 12. nap  aláírás, bélyegző	

Minőségi bizonyítvány

Sorszám: L658/2004

1. Minőségi bizonyítvány kiállítója: GÁZGÉP KFT. Minőségbiztosítási Osztály		2. Gyártó: GÁZIPARI GÉPGYÁR Korlátolt Felelősségű Társaság Nagykanizsa	
3. A termék szabatos megnevezése (rendeltetése) Menetes tolat mérőhöz			
4. Mennyiség: 50 db.	5. Súly és/vagy méret:	6. Gyártás vagy importálás időpontja: 2004.	7. Forgalmazható [felhasználható]:
8. Termék azonosítása: a.) Gyártási szám: —	b.) ITJ szám:	c.) Cikkszám:	d.) Egyéb azonosító adat: 2715-5028-8700-1
9. Szállítási, raktározási előírások: Normál, zárt raktár		10. Csomagolás: Kartondoboz	
11. A termék lényeges tulajdonságai [szabatos műszaki adatokkal, mérési eredményekkel]: Csatlakozó méret: G1/ G5/4 Anyag: B 35 - 10 ISO 5922 Felületkezelés: Fe/Zn 12C bevonat Msz 8724 szerint Minősítés, osztályba sorolás: Megfelelő			
12. A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati [mérési, mintavételi] módszer: Gyártásközi és végellenőrzés, az MSZ 247-77 kétszeres tervtípus normális vizsgálat 1%-os hibaszint szerint			
13. Használati, kezelési előírás:			
14. Egyéb adatok: 2000 db		15. A minőségi bizonyítvány kiállítójának aláírása: Kelt, 2004.év.....10.....hó..22...nap  aláírás, bélyegző	