


Minőségi bizonyítvány

Sorszám:L159/05

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1. Minőségi bizonyítvány kiállítója: GÁZGÉP KFT. Minőségbiztosítási Osztály | | 2. Gyártó: GAZIPARI GÉPGYÁR Korlátolt Felelősségű Társaság Nagykanizsa | |
| 3. A termék szabatos megnevezése [rendeltetése]: KPE – réz összekötő ø32/ø28 x 1,5 | | | |
| 4. Mennyiség: 10 db | 5. Súly és/vagy méret: | 6. Gyártás vagy importálás időpontja: 2005 | 7. Forgalmazható [felhasználható]: |
| 8. Termék azonosítása: a.) Gyártási szám: 1001-1010 | | b.) Tételkód: 2742-2000-6400-1 | c.) Egyéb azonosító adat: Nyomáspróba száma: L073/2005 |
| 9. Szállítási, raktározási előírások: Normál, zárt raktár | | 10. Csomagolás: Papírdoboz | |
| 11. A termék lényeges tulajdonságai [szabatos műszaki adatokkal, mérési eredményekkel]: Hüvely: Cu-Ep MSZ 64-1 32/28 összekötő test: CuZn39Pb3 MSZ EN 12164 Csatlakozás: Rézcső - R290 (vagy R250) Ø28x1,5 MSZ EN 1057 PE 80/G SDR11 32x3 MSZ 7908-2 Minősítés, osztályba sorolás: MEGFELELŐ | | | |
| 12. A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati [mérési, mintavételi] módszer: Végellenőrzés. Tömörégi nyomáspróba: 11 bar/1 min., sűrített levegő. | | 13. Használati, kezelési előírás: lásd a túloldalon A szerelés csak távtartó cső használatával történhet! | |
| 14. Egyéb adatok: Gyártási sorozatszám: 611-1210/05 | | 15. A minőségi bizonyítvány kiállítójának aláírása: Kelt, 2005.év.....03.hó..02.nap  aláírás, bélyegző | |

Kód: 811-0000.0mb

Kód: 811-0000.0mb

Minőségi bizonyítvány

Sorszám:K009/05

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1. Minőségi bizonyítvány kiállítója: GÁZGÉP KFT. Minőségbiztosítási Osztály | | 2. Gyártó: GAZIPARI GÉPGYÁR Korlátolt Felelősségű Társaság Nagykanizsa | |
| 3. A termék szabatos megnevezése [rendeltetése]: KPE – réz összekötő ø32/ø28 x 1,5 | | | |
| 4. Mennyiség: 10 db | 5. Súly és/vagy méret: | 6. Gyártás vagy importálás időpontja: 2005 | 7. Forgalmazható [felhasználható]: |
| 8. Termék azonosítása: a.) Gyártási szám: 1181-1190 | | b.) Tételkód: 2742-2000-6400-1 | c.) Egyéb azonosító adat: Nyomáspróba száma: K006/2005 |
| 9. Szállítási, raktározási előírások: Normál, zárt raktár | | 10. Csomagolás: Papírdoboz | |
| 11. A termék lényeges tulajdonságai [szabatos műszaki adatokkal, mérési eredményekkel]: Hüvely: Cu-Ep MSZ 64-1 32/28 összekötő test: CuZn39Pb3 MSZ EN 12164 Csatlakozás: Rézcső - R290 (vagy R250) Ø28x1,5 MSZ EN 1057 PE 80/G SDR11 32x3 MSZ 7908-2 Minősítés, osztályba sorolás: MEGFELELŐ | | | |
| 12. A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati [mérési, mintavételi] módszer: Végellenőrzés. Tömörégi nyomáspróba: 11 bar/1 min., sűrített levegő. | | 13. Használati, kezelési előírás: lásd a túloldalon A szerelés csak távtartó cső használatával történhet! | |
| 14. Egyéb adatok: Gyártási sorozatszám: 1211-1704/2005 | | 15. A minőségi bizonyítvány kiállítójának aláírása: Kelt, 2005.év.....09.hó..13.nap  aláírás, bélyegző | |

Kód: 811-0000.0mb