


Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat Celsius szilárd tüzelőanyaggal üzemelő kazánok A B1T-10-CP-002 ÉMI TÜV tanúsítvány szerinti Celsius vegyes tüzelésű kazán megnevezésű építési termék a műszaki specifikációk pont alatti műszaki specifikációk követelményeinek megfelelnek.		Azonosító: B1T-10-CP-002 (B1 modul)
	Celsius Plussz Kft. Nagykörös Rákóczi utca 24. Telefon: 06/53-351-104	A termék megnevezése, rendeltetése, felhasználási területe: Szilárd tüzelőanyaggal üzemelő, kézi táplálású fűtőkazán
Vizsgálószervezet, amelynek elő típusvizsgálata alapján a megfelelőségi nyilatkozat kiadásra került: ÉMI-TÜV SÜD Kft.		Termék megnevezése: Celsius vegyes-tüzelésű kazánok
Műszaki specifikációk, amelyeknek az építési termék vizsgálattal igazoltan megfelel: - MSZ EN 12100-2:2004 Gépek biztonsága. Alapfogalmak, a kialakítás általános elvei 2.rész: Műszaki alapelvek és előírások. - MSZ EN 614-1:1998 Gépek biztonsága. A kialakítás ergonomiai elvei. 1 rész: Fogalmak és általános elvek - MSZ EN 764-1:2004 Gépek biztonsága. Nyomástartó berendezések fogalom meghatározások és jelölések. Nyomás, hőmérséklet térfogat. - MSZ EN 303-5:2000 Fűtőkazánok 5. rész: Szilárd tüzelőanyagokkal üzemelő kézi és automatikus táplálású, legfeljebb 300 kW névleges hő teljesítményű fűtőkazánok. Fogalom meghatározások vizsgálata és megjelölés. - MSZ EN 12809:2001 Lakossági, önálló, szilárd tüzelésű kazánok. Legfeljebb 50kW névleges hő teljesítmény. Követelmények és vizsgálati módszerek. - MSZ EN 10025-94 Alkalmazott anyagok minőségi szabványa. (S235 JRGG2) - MSZ EN 10028-93 2.rész Alkalmazott anyagok minőségi szabványa (P265GH)		Gyártási szám: Gyártási év: Min./max üzemi hőmérséklet: 0-95 C⁰ Üzemi nyomás: 2 bar Próbanyomás: 4 bar
Műszaki paraméterek: A termék szakszerű beépítése, rendeltetésszerű használata és előírt karbantartása esetén az 97/23 EEC Európai direktíva alapján kidolgozott 9/2001 (IV.5) GM rendelet, mely a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőségi tanúsításáról szól. Alkalmazott megfelelőség értékelési eljárás a 9/2001 (IV.5) GM rendelet B1 modul alapján a 6. számú melléklet 2.10, 2.11, 3.4, 5.a, 5.d pontjai szerint.		
Érvényes: Ez a nyilatkozat visszavonásig érvényes. Kelt: Nagykörös, 2011.01.20. Melléklet: Beépítési-, kezelési és használati útmutató, jótállási jegy		 Celsius Plussz (2.) ERMÉKELŐÁLLÍTÓ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Rákóczi u. 24. Nagykörös 06/53-351-104 Ügyvezető igazgató