

Teljesítmény Nyilatkozat

Az Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendelete alapján

- 1) Teljesítmény Nyilatkozat száma: 02/2018
- 2) Az építési termék azonosítása: PAKTERMO GAS flexibilis nyújtható korrózióálló acél bekötőcső
- 3) Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése: Maximum 35 KW-os hőterhelésű gázkészülékek bekötése, csatlakoztatása, 1,2,3-as típusú gázcsaládoknál használatos.
- 4) A gyártó neve: PAKTERMO A.S.

Organize Sanayi Bölgesi E flatun Cd. No:8

BURSA - TÖRÖKORSZÁG

- 5) A termék forgalmazója: Marosker Kft
6900 Makó, Lonovics Sgt. 27.
- 6) A bejelentett vizsgáló szerv: TÜV RHEINLAND INTERCERT KFT
1132 Budapest, Váci út 48/A-B
- 7) A Marosker Kft kijelenti, hogy az általa forgalomba hozott PAKTERMO GAS flexibilis nyújtható korrózióálló acél bekötőcsövek rendelkeznek a következő engedéllyel:

- Megfelelési Tanúsítvány MK 69253753 0001
(megfelelési szabvány: TS 10670/1993)

Termékre vonatkozó teljesítmény adatok:

- megengedett maximális üzemi nyomás 100 mbar
- üzemi hőmérséklet -20°C - $+120^{\circ}\text{C}$
- maximális nyújthatóság 100%
- maximális hajlítási sugár 50mm
- falvastagság DN12 – 0,15mm; DN16 – 0,18mm
- termikus terhelhetőség 650°C
- cső alapanyaga AISI 304L típusú rozsdamentes acél, mely nem tartalmaz éghető anyagot
- csatlakozók alapanyaga szánacél, mely nem tartalmaz éghető anyagot
- tömítések alapanyaga NBR gumi

Érvényes a termék forgalmazásának befejezéséig.

Kiállítás dátuma: Makó, 2018. január 26.



Kardos Antal

Ügyvezető Igazgató

Megfeleléségi Tanúsítvány



Tanúsítvány szám: MK 69253753 0001

Jegyzőkönyv szám: 28212557 001

Tanúsítvány Tulajdonos: MAROSKER Kft.
6900 Makó Lonovics sgt. 25-27. Hungary

Gyártó: PAKTERMO ÖLCÜ ALETLERİ VE BORU SAN TIC. A. S.
Organize Sanayi Bölgesi Eflatun Cad. No:8 16140 Bursa
Turkey

Termék: Flexibilis nyújtható korrózióálló acél gázbekötőcső
szerelvény

Termék azonosítás: Modell: PAKTERMO
Névleges átmérő: DN 12, DN15, DN20
Hosszúság: 300-2000 mm
Csatlakozó menet: KB, BB

(Műszaki adatok a Mellékletben) ®

TÜVRheinland

**Tanúsítás alapjául
szolgáló előírások:** TS 10670/1993

Érvényesség dátuma: 2020. 08. 22.

A tanúsítvány a fenti termékre vonatkozik. Azt igazolja, hogy a vizsgálati mintadarab a fenti követelményeknek megfelel. Jelen tanúsítvány nem tartalmaz általános érvényű kijelentést a termék sorozatgyártásának értékeléséről, és nem jogosít fel valamely TÜV Rheinland megfelelőségi jel használatára. A tanúsítvány az érvényesség dátumáig érvényes, feltéve hogy, a vizsgálati előírások és a termék konstrukciója változatlanok az érvényesség időtartama alatt.

Kiadás dátuma:

Budapest, 2016. 08. 22.



Tanúsító Szervezet

1. Szabó Sándor Endre

TÜV Rheinland InterCert Kft. – Terméktanúsító Szervezet — H-1132 Budapest, Váci út 48/A-B — www.tuv.hu


MK 69241205 0001 számú tanúsítvány melléklete

Oldal 1/1

Modell	Névleges átmérő (mm)	Hosszúság (mm)	Csatlakozó menet
PAKTERMO	DN 12	300 - 600	KB, BB
	DN 12	500 - 1000	KB, BB
	DN 12	750 - 1500	KB, BB
	DN 12	1000 - 2000	KB, BB
	DN 15	300 - 600	KB, BB
	DN 15	500 - 1000	KB, BB
	DN 15	750 - 1500	KB, BB
	DN 15	1000 - 2000	KB, BB
	DN 15	300 - 600	KB, BB
	DN 15	500 - 1000	KB, BB
	DN 15	750 - 1500	KB, BB
	DN 15	1000 - 2000	KB, BB

Alkalmazhatóság: 1, -2, -3 gázcsalád**Üzemi hőmérséklet-tartomány:** (-20) - (+120) °C**Üzemi nyomás:** max. 0.1 bar**Maximális nyújthatóság:** 100 %**Kiadás dátuma:**

Budapest, 2016. 08. 22.

**Tanúsító Szervezet**

Szabó Sándor Endre