

SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A 3/2003 (I. 25.) BM - GKM - KvVM együttes rendelete alapján

Termék megnevezése: PAKTERMO GAS flexibilis nyújtható korrózióálló acél
gáz bekötőcső.

Termék gyártója: PAKTERMO A.S.
Organize Sanayi Bölgesi E flatun Cd. No:8 BURSA

Termék forgalmazója: Marosker Kft 6900 Makó, Lonovics Sgt. 27.

Termék alkalmazása, rendeltetése: Maximum 35 KW-os hőterhelésű gázkészülékek
bekötése csatlakoztatása.
1,2,3-as típusú gázcsaládoknál használatos.

Műszaki specifikációk:

- megengedett maximális üzemi nyomás 100 mbar
- üzemi hőmérséklet -20°C - $+120^{\circ}\text{C}$
- maximális nyújthatóság legalább 80%
- maximális hajlítási sugár 50mm
- falvastagság DN12 – 0,15mm; DN15 – 0,18mm
- termikus terhelhetőség 650°C
- cső alapanyaga AISI 316L típusú rozsdamentes acél, mely nem tartalmaz éghető anyagot
- csatlakozók alapanyaga szénacél
- tömítések alapanyaga NBR Gumi

Csatlakozási módok:

Névleges átmérő (mm)	Hosszúság (mm)	Csatlakozó menet
$\frac{1}{2}'' - \frac{1}{2}'' = \text{DN12}$	300 – 600	KB, BB
$\frac{1}{2}'' - \frac{1}{2}'' = \text{DN12}$	500 – 1000	KB, BB
$\frac{1}{2}'' - \frac{1}{2}'' = \text{DN12}$	750 – 1500	KB, BB
$\frac{1}{2}'' - \frac{1}{2}'' = \text{DN12}$	1000 – 2000	KB, BB
$\frac{1}{2}'' - \frac{3}{4}'' = \text{DN12}$	300 – 600	KB, BB
$\frac{1}{2}'' - \frac{3}{4}'' = \text{DN12}$	500 – 1000	KB, BB
$\frac{1}{2}'' - \frac{3}{4}'' = \text{DN12}$	750 – 1500	KB, BB
$\frac{1}{2}'' - \frac{3}{4}'' = \text{DN12}$	1000 – 2000	KB, BB
$\frac{3}{4}'' - \frac{3}{4}'' = \text{DN15}$	300 – 600	KB, BB
$\frac{3}{4}'' - \frac{3}{4}'' = \text{DN15}$	500 – 1000	KB, BB
$\frac{3}{4}'' - \frac{3}{4}'' = \text{DN15}$	750 – 1500	KB, BB
$\frac{3}{4}'' - \frac{3}{4}'' = \text{DN15}$	1000 – 2000	KB, BB

Nyilatkozat alapiául szolgáló vizsgálatot végző intézet:

TÜV Rheinland InterCert Kft. – Terméktanúsító Szervezet
H-1132 Budapest, Váci út 48/a-b www.tuv.hu

Engedély száma: MK 69241205 0001

Külföldi Bevizsgáló Intézet:

TSE (Türk Standardları Enstitüsü Bursa) Törökország
Organize Sanayi Bölgesi Kirmizi Cad. No:6

A Tanúsítvány alapiául szolgáló előírások: TS 10670/1993

Bevizsgálás Száma: 28212557 001

A termék Gyártásának ideje: 2011.November

Szállítói megfelelőségi nyilatkozat érvényes: 2016. Szeptember 19.-ig
Szállítói megfelelőségi nyilatkozat azonosító száma: 2012.I.3.

A forgalmazó kijelenti, hogy a nevezett termék ellenőrzését és osztályba sorolását típusvizsgálatokkal elvégezte, melyek harmonizálnak az EU direktívában előírtakkal.

A termék /műszaki megoldás/, eljárás megfelel az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003/I.25/BM-KGM-KvVM együttes rendeletekben foglaltaknak.

Kiállítás dátuma: 2012-01-03

Ifj. Kardos Antal

Ifj. Kardos Antal

Ügyvezető Igazgató

MAROSKER Kft.
6902 Makó, Lenovics ujt. 27.
Tel/fax: 62/ 510-887
Adószám: 10546351-2-06
Bank: 10402629-20210528