

# Megfelelőségi Tanúsítvány

Tanúsítvány szám: GK 004463 001

Jegyzőkönyv szám: 37005175 001

Tanúsítvány Tulajdonos: **MAROSKER KFT.**  
H-6900 Makó, Lonovics sgt. 27.

Gyártó: **HACI AYVAZ ENDUSTRIYEL MAM.SANAYI VE TIC.A.S.**  
Atatürk O.S.B. Mustafa Inan Cad No:36 34555  
Hadimköy-Istambul Turkey

Termék: **Flexibilis nyújtható korrózióálló acél gázbekötőcső szerelvény (4602)**

Termék azonosítás: Modell:  
SUPERFLEX GAS DN 12 - 25; 220 - 2000 mm; KB, BB

Részleteket lásd a Mellékletben.

Tanúsítás alapjául szolgáló előírások: UNI 9891:1998

Érvényesség dátuma: 2026. 02. 18.

A tanúsítvány a fenti termékre vonatkozik. Azt igazolja, hogy a vizsgálati mintadarab a fenti követelményeknek megfelel. Jelen tanúsítvány nem tartalmaz általános érvényű kijelentést a termék sorozatgyártásának értékeléséről, és nem jogosít fel valamely CerTrust megfelelőségi jel használatára. A tanúsítvány az érvényesség dátumáig érvényes, feltéve, hogy a vizsgálati előírások és a termék konstrukciója változatlanok az érvényesség időtartama alatt.

Tanúsító Szervezet

Kiadás dátuma:

Budapest, 2022. 02. 18.

.....  
Tasnádi Gábor

CerTrust Vizsgáló és Tanúsító Kft. – [www.certrust.eu](http://www.certrust.eu)

## GK 004463 001 számú tanúsítvány Melléklete

1/1 oldal

Műszaki adatok:

Modell	Névleges átmérő (mm)	Hosszúság (mm)	Csatlakozó menet
SUPERFLEX GAS	DN 12	220-420	KB, BB
	DN 12	300-600	KB, BB
	DN 12	500-1000	KB, BB
	DN 12	750-1500	KB, BB
	DN 12	1000-2000	KB, BB
	DN 16	220-420	KB, BB
	DN 16	300-600	KB, BB
	DN 16	500-1000	KB, BB
	DN 16	750-1500	KB, BB
	DN 16	1000-2000	KB, BB
	DN 20	220-420	KB, BB
	DN 20	300-600	KB, BB
	DN 20	500-1000	KB, BB
	DN 20	750-1500	KB, BB
	DN 20	1000-2000	KB, BB
	DN 25	220-420	KB, BB
	DN 25	300-600	KB, BB
	DN 25	500-1000	KB, BB
	DN 25	750-1500	KB, BB
	DN 25	1000-2000	KB, BB

Alkalmazhatóság: 1, -2, -3 gázcsalád

Üzemi hőmérséklet-tartomány: (-20) - (+120) °C

Üzemi nyomás: max. 0.1 bar